









DETALHE (A)
Central de Gás GLP



Tubulação enterrada de PVC 63mm
Tubulação aérea galvanizada 63mm
Mangueiras: 38mm, 60m (lances de 15 m), tipo 3
Todos os eqüichos regulável 38mm



- LEGENDA
- 1 COTOVELO 90° RAIO CURTO Ø65mm
 - 2 REGISTRO ANGULAR Ø65mm
 - 3 NIPLÉ DIPLØ Ø65mm
 - 4 ENGATE RÁPIDO Ø40mm (STORZ)
 - 5 MANGUEIRA DE ALGODÃO REVESTIDA DE BORRACHA, ADUCHADA OU ACIONADA EM ZIGUEZAGUE Ø63mm COMPRIMENTO 30m
 - 6 CAIXA 0,60 x 0,90 x 0,17m (APARENTE)
 - 7 CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
 - 8 ESGUICHØ REGULAVEL DE Ø63 mm
 - 9 DOBRADIÇA
 - 10 FECHADURA TIPO TRINCO DE PRESSÃO P/ ABERTURA RÁPIDA
 - 11 ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS E FUNDO VERMELHO
 - 12 TAMPA
 - 13 ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
 - 14 ACIONADOR MANUAL DO ALARME POSSUINDO INSCRIÇÃO "ALARME DE INCÊNDIO"
 - 15 ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE RECALQUE POSSUINDO INSCRIÇÃO "ACIONADOR DA BOMBA"



PLACA M-1 (IT-20/2019)

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEQUITES SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS:

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SISTEMA DE ALARME
- SISTEMA DE HIDRANTES
- EXTINTORES
- SAIDAS DE EMERGÊNCIAS
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EM CASO DE EMERGÊNCIA:
LIGUE 193: CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190: POLÍCIA MILITAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº MARCOS FERNANDO LEME COELHO
CREA Nº: 50697/04675-SP
ART Nº: 28027230222033535

RESP. USO E PROPR.: SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA
CNPJ Nº: 01.891.025/0015-90

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
DETALHES TÉCNICOS E ISOMÉTRICO DO HIDRANTE

OCUPAÇÃO / USO: ALOJAMENTOS; HABITAÇÃO COLETIVA COM MAIS DE 16 LEITOS.

GRUPO / DIVISÃO: DIVISÃO B-1

LOCAL: RUA FARHAN SALLUM

RESP. USO E PROPR.: SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº MARCOS FERNANDO LEME COELHO

ÁREA CONSTRUÍDA: 3.675,30m²